

舞蹈廳 風險評估表

1.作業編號及名稱		2.危害辨識及後果					3.現有防護設備			4.評估風險			5.降低風險所採取之控制措施	6.控制後預估風險				
編號	作業名稱	作業條件				危害類型	危害可能造成後果之情境描述	工程控制	管理控制	個人防護具	嚴重度	可能性	風險等級	5.降低風險所採取之控制措施	嚴重度	可能性	風險等級	
		作業週期	作業環境	機械/設備/嚴重度 工具	能源/化學物質													作業資格
	1. 抽風排氣設備	每天		抽風排氣設備	電力	安全衛生教育訓練	1.感電、2.粉塵	1.觸電，2.呼吸	防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	1.教育訓練，2.工作指導書	簡易型口罩、防塵口罩	S1	P1	1	防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	S1	P1	1
	2. 空氣壓縮機	每天		空氣壓縮機	電力	安全衛生教育訓練	1.感電	1.觸電	防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	1.教育訓練，2.工作指導書	安全鞋、安全帽	S1	P1	1	防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	S1	P1	1
	3. 照明設備	每天		照明設備	電力	安全衛生教育訓練	1.墜落、2.感電	1.人員墜落、壓傷、撞傷，2.觸電	1.護欄/護圍、安全母索、安全上下設備、高空作業車，2.防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	1.教育訓練，2.工作指導書	安全鞋、安全帽、安全帶	S3	P1	1	1.護欄/護圍、安全母索、安全上下設備、高空作業車，2.防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	S1	P1	1
	4. 低壓電氣設備	每天		低壓電氣設備	電力	安全衛生教育訓練	1.感電	1.觸電	1.防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	1.教育訓練，2.工作指導書	安全鞋、安全帽	S1	P1	1	1.防止電擊裝置、漏電斷路器、接地設施	S1	P1	1